



1 - Коробка ответвительная
 2 - Коробка установочная
 3 - Коробка установочная потолочная с клеммной колодкой для светильника
 4 - Труба ПНД № 25 в монолитном перекрытии выходящая этажа для сетей освещения
 5 - Труба ПНД № 20 в монолитном перекрытии бокового этажа для сетей уравнивания потенциала

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
—	Щит квартирный
—	Провода и кабели сети рабочего освещения
---	Провода и кабели сети аварийного освещения
□	Светильник потолочный светодиодный 36 Вт
□ А+БП	Светильник аварийный потолочный светодиодный с блоком питания, 36 Вт
▬	Светильник потолочный светодиодный 36 Вт
⊞	Патрон потолочный с клеммной колодкой и крюком
⊞	Патрон потолочный с клеммной колодкой
⊙	Светильник настенно-потолочный высота установки 2,3м, над дверью ванны и с/у
⊙	Светильник настенно-потолочный аварийный, высота установки 2,5м
⊙	Светильник настенно-потолочный с датчиком движения, высота установки 2,5м
⊙	Выключатель одноклавишный для открытой установки со степенью защиты IP 20-IP23
⊙	Выключатель двухклавишный для открытой установки со степенью защиты IP 20-IP23
⊙	Выключатель одноклавишный для скрытой установки со степенью защиты IP 20-IP23
⊙	Выключатель двухклавишный для скрытой установки со степенью защиты IP 20-IP23
⊙	Выключатель трехклавишный для скрытой установки со степенью защиты IP 20-IP23
⊙	Выключатель одноклавишный для открытой установки, IP44
⊙	Выключатель двухклавишный для открытой установки, IP44
□	Коробка уравнивания потенциала
—	Заземляющие проводники
□	Кнопка электрического звонка
⊙	Звонок электрический
⊙	Вентилятор
□	Светильник аварийный настенный с пиктограммой "Выход"
□	Светильник аварийный настенный с пиктограммой "Пожарный кран"

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 30 ОКТ 2020
 СОСТАВИТЕЛЬ ТО

- Примечания:
- Высота установки электрооборудования принята от чистого пола (высота конструкции пола от верха плиты перекрытия составляет на 1 эт.-120мм, на типовом эт.-70мм).
 - Щиты квартирные устанавливаются на высоте 1,5 м от чистого пола.
 - Кабели электрических сетей освещения прокладывать в трубах ПНД 25 в монолитных перекрытиях выходящих этажа.
 - Кабели электрических сетей в перегородках прокладывать в штробах с последующим заштукатуриванием.
 - Высота установки выключателей 1,0 м от чистого пола и на расстоянии 0,15 м от дверного проема.
 - Звонковую кнопку у входа в квартиру установить на высоте 1,5 м и на расстоянии 0,15 м от дверного проема; электрический звонок над дверью на высоте 2,3 м от чистого пола.
 - В ванных комнатах коробку уравнивания потенциала установить на высоте 0,3 м от чистого пола.
 - В ванных комнатах и с/у установить светильник SPB-2-12-R ЭРА на стене на высоте 2,3 м от чистого пола.
 - В комнатах и кухне для подключения светильников предусмотреть коробку потолочную с клеммной колодкой и патроном.
 - В прихожих предусмотреть потолочный патрон с клеммной колодкой.
 - Настенные светильники на лестницах установить на высоте 2,5 м, от чистого пола.
 - Сети освещения на лестницах выполнить скрыто в монолитных стенах в трубах ПНД, d=25 мм.
 - Месторасположение распределительных коробок в монолитных перекрытиях согласовывается с проектом и утверждается в установленном порядке.
 - Прокладку труб ПНД выполнять при положительных температурах воздуха. Минимальный радиус изгиба труб всех применяемых труб - 3 внешних диаметра.
 - Прокладку труб выполнять согласно СП 76.13330.2016
 - Освещение квартир гр.1 от квартирного щита ЩК-С,ЩК1-2,ЩК3-4

ООО Специализированный застройщик
 «Специализированный застройщик «Специализация»
 02.10.2020
 Должность: _____ Подпись: _____

0006_18.07P-3-ЭОМ			
Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, проспект Энгельса, участок 4 (кадастровый номер N78:36:0005354:1684)			
Изм.	Колуч	Лист	№ док
Разработал	Морозов	06.19	
Проверил	Теплухов	06.19	
Нач. отдела	Манаков	06.19	
ГАП		06.19	
Н. контр.	Карягина	06.19	
ГИП	Афонина	06.19	
Жилой дом. Секция 3.1-3.2		Стандия	Лист
План 9 этажа. Секция 3.2. Электроосвещение. М 1:100		P	20
Лист 20		Листов	
АТР		Агентство Территориального Развития	